



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.07.2026

№ 289-РА

г. Среднеуральск

**Об обеспечении бесперебойной работы комплексов
средств автоматизации ГАС «Выборы»**

В целях обеспечения бесперебойной работы комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов различного уровня:

1. Утвердить Порядок взаимодействия между администрацией муниципального округа Среднеуральск Свердловской области и Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссией при переходе КСА ГАС «Выборы» на резервное электроснабжение (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации городского округа Среднеуральск от 25.10.2024 № 331-РА «Об обеспечении бесперебойной работы комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального округа Среднеуральск Свердловской области И.А. Кутепова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вести Среднеуральска» и разместить на официальном сайте муниципального округа Среднеуральск Свердловской области.

Исполняющий полномочия Главы
муниципального округа Среднеуральск
Свердловской области



М.Н. Кузьмина

СОГЛАСОВАНО

Председатель Среднеуральской
городской территориальной
избирательной комиссии

 Ю.И. Ямалеева
«24» июня 2026 г.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
муниципального округа
Среднеуральск Свердловской области
от 24.07. 2026 № 289-РА
«Об обеспечении бесперебойной
работы комплексов средств
автоматизации ГАС «Выборы»

ПОРЯДОК

взаимодействия между администрацией муниципального округа Среднеуральск Свердловской области и Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссией при переходе КСА ГАС «Выборы» на резервное электроснабжение

Резервное энергоснабжение помещений Среднеуральской ГТИК производится с использованием бензогенератора TSS SGG 8000 EHNA (мощность 8 кВт).

Бензогенератор, запас топлива, кабель-удлинитель (15 метров) для подключения бензогенератора хранятся в помещении склада МУП «СУВКХ» по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Восточная, д. 16 а.

Ответственность за бесперебойную работу бензогенератора на период отключения энергоснабжения и необходимый резервный запас топлива (бензин, масло) несет электромеханик Муниципального унитарного предприятия «Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «СУВКХ»).

Ответственность за исправное состояние кабель-удлинителя (переноски) несет электромонтер МУП «СУВКХ».

Резервное энергоснабжение помещений УИК № 2517 - 2525, 2698 производится с использованием бензогенератора TSS SGG 8000 EHNA (мощность 8 кВт).

Бензогенератор, запас топлива, кабель-удлинитель (30 метров) для подключения бензогенератора хранятся в помещении склада МУП «СУВКХ» по адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Восточная, д. 16 а.

Ответственность за бесперебойную работу бензогенератора на период отключения энергоснабжения и необходимый резервный запас топлива (бензин, масло) несет электромеханик МУП «СУВКХ».

Ответственность за исправное состояние кабель-удлинителя (переноски) несет электромонтер МУП «СУВКХ».

1. Системный администратор КСА ГАС «Выборы» при возникновении чрезвычайной ситуации связанной с отключением электроэнергии немедленно извещает о случившейся аварии:

- председателя Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии;

- оперативного дежурного ЕДДС МКУ «Управление по обеспечению общественной безопасности» по телефону: (34368) 2-17-22 (в день голосования).

2. Председатель Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии ставит в известность:

- Главу муниципального округа Среднеуральск Свердловской области;
- и.о. директора МУП «СУВКХ».

3. И.о. директора МУП «СУВКХ» оповещает дежурный персонал, который обучен на выполнение работ по подготовке и подключению резервного электропитания от бензогенератора:

- электромеханик;
- электромонтер;
- дежурный водитель.

4. Дежурный персонал доставляет и устанавливает бензогенератор на подготовленную площадку, расположенную снаружи здания администрации муниципального округа Среднеуральск по адресу: г. Среднеуральск, ул. Уральская, 26.

5. Электромонтер с помощью кабеля-удлинителя производит подключение генератора к сети, проверяет правильность подключения и включает резервное питание.

Время подготовки и включения – 20 минут в день голосования.

Время подготовки и включения в период работы избирательной комиссии до дня голосования – 60 минут.

6. После проведения проверки подачи электроэнергии системный администратор включает компьютеры КСА ГАС «Выборы» и сообщает о готовности к работе председателю Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии.

7. При возникновении чрезвычайной ситуации на избирательных участках городского округа Среднеуральск (УИК №№ 2517 - 2525, 2698) связанной с перерывом в подаче электроэнергии, председатели участковых избирательных комиссий немедленно извещают о случившейся ситуации:

- председателя Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии;

- оперативного дежурного ЕДДС МКУ «Управление по обеспечению общественной безопасности» по телефону: (34368) 2-17-22 (в день голосования).

8. Председатель Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии ставит в известность:

- Главу муниципального округа Среднеуральск Свердловской области;
- и.о. директора МУП «СУВКХ».

9. И.о. директора МУП «СУВКХ» оповещает дежурный персонал, который обучен на выполнение работ по подготовке и подключению резервного электропитания от бензогенератора:

- электромеханик;

- электромонтер;
- дежурный водитель.

10. Дежурный персонал доставляет и устанавливает бензогенератор на подготовленную площадку, расположенную снаружи здания, в котором расположен УИК.

11. Электромонтер с помощью кабеля-удлинителя производит подключение генератора к сети, проверяет правильность подключения и включает резервное питание.

Время подготовки и включения – 20 минут в день голосования.

Время подготовки и включения в период работы избирательной комиссии до дня голосования – 60 минут.

12. После проведения проверки подачи электроэнергии председатели участковых избирательных комиссий сообщают о готовности к работе председателю Среднеуральской городской территориальной избирательной комиссии.